

Bericht zu den Veröffentlichungspflichtigen Daten gemäß StromNEV und StromNZV

der Stadtwerke Nortorf GmbH

für das Geschäftsjahr 2019

Veröffentlichungspflichtigen des Stromversorgungsnetzes (gem. StromNZV)

Strukturmerkmal	Einheit	Netz	Mittelspannung	Netzebenen Umspannung von Mittel- auf Niederspannung	Niederspannung
		Summe			

Jahreshöchstlast aller Entnahmen

§17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV

je Netz- und Umspannebenen	kW		4.443	3.282	3.115
je Netz- und Umspannebenen inkl. Verluste der Ebene	kW		4.528	3.398	3.282

Netzverluste

§17 Abs. 2 Nr. 2, Nr. 7 StromNZV

je Netz- und Umspannebenen	kWh	1.207.550	278.501	350.420	578.629
Preis der Verlusteenergie	ct/kWh	3,70			

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene

§17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV

je Netz- und Umspannebenen	kW		4.528	3.398	3.282
----------------------------	----	--	-------	-------	-------

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene

§17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV

je Netz- und Umspannebenen	kWh		23.116.146	16.839.208	16.488.788
----------------------------	-----	--	------------	------------	------------

Summe aller dezentralen Einspeisungen

§17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV

Summe	kWh		313.308	-	1.002.921
Januar	kWh		5.819	-	16.211
Februar	kWh		13.921	-	37.437
März	kWh		18.713	-	61.751
April	kWh		44.082	-	127.084
Mai	kWh		43.178	-	126.155
Juni	kWh		50.309	-	146.976
Juli	kWh		44.088	-	129.061
August	kWh		41.880	-	124.804
September	kWh		29.247	-	93.763
Oktober	kWh		13.590	-	80.650
November	kWh		5.446	-	25.841
Dezember	kWh		3.036	-	33.188

Summe aller Rückspeisungen aus unterlagerten Netzebenen in die jeweilige Netz- und Umspannebene

§17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV

Summe	kWh		-	-
Januar	kWh		-	-
Februar	kWh		-	-
März	kWh		-	-
April	kWh		-	-
Mai	kWh		-	-
Juni	kWh		-	-
Juli	kWh		-	-
August	kWh		-	-
September	kWh		-	-
Oktober	kWh		-	-
November	kWh		-	-
Dezember	kWh		-	-